

שלום רב,
מצ"ב מטה התייחסות הוועדה המקצועית בצירוף ניירת רלבנטית
ונספח ב' מעודכן.
נא להקפיד להגיש הצעתכם ע"ג הנספח ב' המעודכן.
בברכה,

בני סבא , ממונה רכש פנים ארצי, מזכיר ועדת המכרזים לרכישות
חטיבת כספים, טלפון: 04-8564613 נייד 050-7922422
פקס: 04-8564637

שלום רב

1. סעיף 1- מק"ט לא מוכר ולא ברור –יש עוד פרטים?? פריט נמחק מנספח ב'
2. סעיף 41- כבל חסין אש – לא מוגדר שטח חתך $2.5*5$
3. סעיף 47- כבל $4X1.5$ N2XBY ירוק בדרך כלל ולא חום מצ"ב מפרט טכני
4. סעיף 52- כבל $5X16$ עם שקע ותקע – מדובר בכבל ניאופרן או פוליאוריתן ??? פריט נמחק מנספח ב'
5. סעיף $53+54$ מדובר בכבל פוליאוריתן כתום או בכבל פנדל פשוט כתום ??? כבל כתום פוליאוריתן
6. סעיף 78- כבל $10X1.5$ N2XBY ירוק בדרך כלל ולא אפור מצ"ב מפרט טכני
7. סעיף 316- מק"ט לא מוכר ולא ברור –יש עוד פרטים?? פריט נמחק מנספח ב'
8. סעיפים 326 - 321-- מק"טים לא מוכרים ולא ברורים –יש עוד פרטים?? פריטים נמחקו מנספח ב'
9. סעיף 399- למה הכוונה??? שקע לנורה לפי תמונה
10. סעיף 409- אין מק"ט כזה בוידמולר פריט נמחק מנספח ב'
11. סעיף 417- תקע גרמני +כבל יש פרטים נוספים או תמונה ??? כבל מאריך לגנרטור עם תקע גרמני לפי תמונה מצ"ב