

18 אפריל 2016

מציעי המכרז שלום.

הנדון : הודעה מס' 5

הנדון: מכרז פומבי מס' 11525 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול, אחזקה, ניקיון, הדברה, גינון ושירותים נוספים עבור קרית הנהלת הרכבת בלוד

1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום חמישי , ה- 05.05.2016.
2. ניתן להגיש הצעות עד השעה 13:00 בלבד במועד האחרון להגשת הצעות. תיבת המכרזים תיפתח לקבלת הצעות 24 שעות לפני המועד האחרון להגשה ובמהלך שעות העבודה המקובלות.
3. תשומת ליבכם כי להודעה זו צורפו בקבצים נפרדים: נספח A1 – טופס ההצעה הכספית מעודכן ליום 18/4/2106 , וכן עדכון לטבלה 1.6 במפרט השירותים (עמודים 27-29) מסומן בעקוב אחר שינויים.
4. מובהר ומודגש כי המסמכים המעודכנים מחליפים ומבטלים את המסמכים הקודמים.
5. יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
6. נא לאשר קבלה במייל חוזר.

בברכה,

מורן סנדק
רכזת רכש והתקשרויות
רכבת ישראל

1.6 מערכות יעודיות

הנתונים בטבלה שלהלן תואמים את התחייבויות הקבלנים המבצעים מטעם (הקבלן המבצע) למתן שירות ישירות לרכבת ישראל או למי מטעמה. המתקנים יתוחזקו ע"י הקבלנים המבצעים אך ינוהלו ע"י הקבלן או שיתוחזקו, על פי החלטת רכבת ישראל, ע"י הקבלן בתשלום נוסף. **מובהר ומודגש כי מערכת מיזוג אוויר ואוורור וכן מערכת מתח גבוה ומערכת גנרטור חירום אינן נחשבות כמערכות מיוחדות/ יעודיות המפורטת בטבלה 1.6 להלן ועלות אחזקתן תוטל במלואה על הקבלן הזוכה**

שם המערכת / הציוד הכל לפי חוזה (הקבלן המבצע)	שנים מעת המסירה לרכבת ישראל	עלות התחזוקה כאחוז מערך המבנה	מספר תקלות מאושר לשנה פריט בודד	מספר תקלות מאושר לשנה מערכת	זמן תגובה לתיקון תקלה דחופה (שעות)	זמן מוקצב לתיקון תקלה רגילה (שעות)	זמן תגובה לתיקון תקלה רגילה (שעות)	זמן מוקצב לתיקון תקלה רגילה (שעות)
מעליות	2 (בדק)	0	2	4	4	24	4	8
	3-6	4	3	5	4	24	4	8
	7-10	4.5	3	6	4	24	4	8
גילוי אש ועשן וכיבוי בגז	2 (בדק)	0	4	24	4	24	3	6
	3-6	5	5	30	4	24	3	6
	7-10	5.5	5	30	4	24	3	6
מערכות אל-פסק (UPS)	2 (בדק)	0	2	6	4	24	3	6
	3-6	5	2	6	4	24	3	6
	7-10	5.5	2	6	4	24	3	6
מערכות בקרה, בטיחות וביטחון כולל: בקרת כניסה, טמ"ס, בקרת מבנה, גילוי פריצה, גילוי CO, מערכת כריזה, בקרת כניסות וכל מערכת מני"מ אחרת (כל מערכת בנפרד)	2 (בדק)	0	3	18	6	24	4	6
	3-6	4	4	24	6	24	4	6
	7-10	5	4	24	6	24	4	6

שם המערכת / הציוד הכל לפי חוזה (הקבלן המבצע)	שנים מעת המסירה לרכבת ישראל	עלות התחזוק ה כאחוז מערך המבנה	מספר תקלות מאושר לשנה פריט בודד	מספר תקלות מאושר לשנה מערכת	זמן תגובה לתיקון תקלה דחופה (שעות)	זמן מוקצב לתיקון תקלה דחופה (שעות)	זמן תגובה לתיקון תקלה רגילה (שעות)	זמן מוקצב לתיקון תקלה רגילה (שעות)
חשמל מתח גבוה	2 (בדק)	0	6	1	2	4	24	8
מיזוג אוויר ואוורור	2 (בדק)	0	3	24	4	4	24	8
גנרטור חירום	2 (בדק)	0	2	3	2	4	24	8
ציוד מטבח	2 (בדק)	0	3	12	4	4	24	8

1.6.1 עלות הקמת מערכות (למען הסר ספק העלויות הינן עבור הקמת המערכות בין שהן יעודיות

לבין שהן לא יעודיות)

עלות בש"ח	המערכת
13,015,050	מיזוג אוויר ואוורור
1,575,100	חשמל מתח גבוה
17,125,140	חשמל ותאורה
1,429,000	גנרטור חירום
514,000	מערכות אל פסק
4,459,055	מתקני תברואה וכיבוי אש
4,738,257	תשתיות ומתקני תקשורת
3,060,000	מעליות
3,602,287	גילוי אש ועשן וכיבוי
2,747,890	בטחון – כולל מערכת טמ"ס ושו"ב, שערים, גילוי פריצה, אינטרקום, בקרת כניסה
741,790	בקרת מבנה
289,150	ציוד מטבח